

3/2017/PN

Bielsko-Biała, dnia 28 listopada 2017 r

L-dz. 1427/2017

### **WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej.”**

Zamawiający – Galeria Bielska BWA działając w trybie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

#### **Pytanie 1.**

W związku z demontażem pokrycia dachowego – dział „ Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego”, prosimy o informacje czy w zakres prac wchodzi demontaż istniejącego deskowania. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

#### **Odpowiedź 1.**

Zamawiający informuje, że rozebranie deskowania wchodzi w zakres prac.

**Należy dodać do przedmiaru nr 1 pozycje:**

nr 52.1

KNR 19-01 0425-04

Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85% - ilość 313,0 m2

Nr 52.2

KNR 19-01 0425-06

Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu powyżej 120% - ilość 307,0 m2

#### **Pytanie 2.**

W przedmiarze nr 1 w poz. nr 169 została błędnie podana jednostka miary lub ilość. Proszę o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź 2.**

Zamawiający informuje, że pozycja nr 169 ma brzmień:

Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż windy z napędem elektrycznym bez maszynowni. Kabina przelotowa o wymiarach 110x140x215 cm (udźwig 630 kg) /zgodnie z opisem technicznym 3.7.2 i specyfikacją/ - ilość 1 kpl

#### **Pytanie 3.**

W przedmiarze nr 1 w poz. nr 178 została błędnie podana jednostka miary lub ilość. Proszę o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź 3.**

Zamawiający informuje, że pozycja 178 ma brzmień:

Kalkulacja indywidualna.

Dostawa i montaż fasady szklanej windy na podkonstrukcji stalowej – ilość 1 kpl.

**Pytanie 4.**

W przedmiarze nr 3 w pozycji nr 44 została podana ilość 0,00. Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź 4.**

Zamawiający informuje, że w **przedmiarze nr 3** w pozycjach 43 i 44 należy dokonać korekty ilości.

Pozycja 43 –ma być ilość 2,58 m<sup>3</sup>

Pozycja 44 –ma być ilość 35,40 m

Dyrektor  
**Galerii Bielskiej BWA**

Agata Smalcerz

