

### 1.6.5. Instalowanie osprzętu

Wysokość montażu wyłączników i gniazdek wtykowych, jeśli w planie nie zaznaczono inaczej, wynoszą:

- wysokość wyłączników w tablicy TO
- wysokość gniazdek wtykowych 0,30m

Ostateczna wysokość montażu osprzętu należy ustalić w porozumieniu z użytkownikiem obiektu i projektantem wnętrz. Wysokości podane należy mierzyć do spodu osprzętu. Łączniki należy montować w tablicy TO wg podziału załączania wynikającego z